

Une intervention de mai 1974

Un jour de garde comme les autres chef d'Inter ZL pas d'intervention majeure dans la journée la soirée se présente comme une routine avec ses alertes intempêtes une dizaine en moyennes. La nuit semblait paisible vers 4 h 00 du matin le klaxon deux coup rapprochés alerte ZL le un étant le DAMS inter ZL 1.2 seule consigne habituelle le reste étais sur le trajet par radio et encore. Dans les dix minutes l'équipage d'intervention était prêt deux S/off ma pomme Sgt comme Chef d'Inter, le Sgt PAT et quatre hommes du rangs. Nous partons sur zone avec les consignes habituelles de passage et de position sur la D 34 de Lagarde d'Apt. Nous sommes comme bien souvent les premiers sur site nous attendons l'Escadron de Protection et la Gendarmerie pour nous ouvrir le site.

Dès l'ouverture du portail je me rends au local technique pour visualiser l'armoire de surveillance du site, l'affichage indique « feu abri auxiliaire » Je demande l'évacuation immédiate du personnel sur zone sauf le grutier et le gendarme car il faut qu'il m'ouvre la porte je passe l'information au PC sécurité.

Une fois la porte déverrouillée par le gendarme j'ai demandé au grutier de me lever cette porte. Une fumée s'échappait lors de la levée de porte mais pas de flamme pas de chaleur anormale non plus.

Je m'équipe d'un ARI d'une lampe frontale de casque et je m'encorde, m'équipe d'une ligne de vie dans notre jargon pompier et descends voir ce qui se passe et s'est passé. En surface j'avais reconnu le bruit des groupes ils n'étaient pas arrêtés. L'abri obscur était envahi de fumées hostiles, surprise quelques minutes plus de lampe frontal dans le noir et j'avais des difficultés pour respirer malgré mon ARI il fallait que j'arrête ce groupe à taton et grâce à une très bonne connaissance du site du aux exercices répétées je l'ai arrêté. Après j'ai peut de souvenir sinon que le Sergeant PAT ne me voyant pas remonter, depuis la surface il surveillait mon autonomie respiratoire on avait des moyens dérisoire à l'époque, alors grâce à ma ligne de vie il est venu me chercher pour me ramener à la surface.

Après plusieurs minutes je pense 1/4 heure je constate que la SN (Sécurité Nucléaire) était présente avec leur matériel et il m'informe qu'il n'y avait pas contamination mais que la zone était isolée, plus personne n'avait accès au site sur un rayon de 3 km.

J'ai réunie l'équipe je leur ai expliqué la situation il fallait aller au bout de notre mission et ces appelés étaient dévoués ça été oui chef de toute façon les pauvres n'avaient pas le choix mais merci à eux.

Le feu éteint par le système d'extinction automatique, le groupe arrêté le technicien zone ayant contrôlé et validé notre intervention équipé comme un cosmonaute et nous avec nos tenues ridicule, nous pouvions poursuivre l'intervention. Avant de redescendre dans l'abri je reconditionne mon ARI et ma lampe frontale je constate sur cette dernière que le câble d'alimentation du projecteur est partiellement fondu donc HS je change de lampe, je remplace les bouteilles de mon ARI procède à une vérification et décèle une fuite interne. Après démontage je m'aperçois que le